



INFORME DE RESULTATS

Sol·licitant : Aigües de Banyoles, S.A.U.

NIF : A17000977

Adreça : PSg. de la Puda, 70

Població : 17820 Banyoles

Comarca : Pla de l'Estany

Classificació : AIGUA DE CONSUM

Legislació : RD140/2003

Punt Mosta : 90503 - font plaça Ges

T.anàlisi : Anàlisi de control

Recollida el : 27/02/2017 11:10

Població : Banyoles

Mostra presa : Pel Lab. segons PNT-MET-MOS-001

Núm. Butlletí : 2905

Núm. Mostra 170102

Data de recepció : 27/02/2017

Inici anàlisi : 27/02/2017

Finalització anàlisi : 02/03/2017

Origen: ZS AIGÜES DE BANYOLES

Paràmetres	Resultat ± incertesa	Valor paramètric	Mètodes/Tècniques	C.
ANÀLISI CONTROL XARXA				
A.Paràmetres microbiològics				
<i>Escherichia coli</i>	0 ufc/100ml	0	PNT-MET-MICRO-008	
C.Paràmetres indicadors				
Bacteris coliformes	0 ufc/100ml	10 (+)	PNT-MET-MICRO-008	
Amoni	<0.3 mg/l	0.5	PNT-MET-QUIM-010	
Clor residual lliure	0.68 mg/l	1	PNT.MET-QUIM-027	
Clor residual combinat	<0.1 mg/l	2	PNT.MET-QUIM-027	
Color	<5 mg/l Pt-Co	15	PNT-MET-QUIM-015	
Conductivitat elèctrica (20°C)	1231 µS/cm	2500	PNT-MET-QUIM-020	
Olor	<3 Unitats de dilució	3	PNT-MET-QUIM-007	
pH	7.5 ±0.1 Unitats de pH	6.5-9.5	PNT-MET-QUIM-026	
Sabor	<3 Unitats de dilució	3	PNT-MET-QUIM-007	
Terbolesa	0.30 ±0.03 U.N.F.	5	PNT-MET-QUIM-022	

LABORATORI D'AIGÜES DE BANYOLES, SAU.Passeig de la Puda, 70.17820-Banyoles. Inscrit al Registre de Lab. de Salut Pública i Alimentària de la Generalitat de Catalunya, LSAA-101-96 i al Registre de Lab. Agroalimentaris de Catalunya, 388. Certificat ISO 9001:2008 per SGS.

Aquest laboratori només es responsabilitza de la presa de mostra pel seu personal. L'informe dels resultats analítics només fa referència a la mostra analitzada i no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació del Laboratori.

(+) Paràmetre addicional segons la Direcció General de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya.

BANYOLES 08 de març de 2017

Cap de Laboratori

Firma vàlida

Digitally signed by RAMON BRUNET CARRERAS RAMON -
NIF 402985685
Date: 2017.03.08 18:40:01 CET
RAMON BRUNET I CARRERAS